

設 計 書

委託業務名	しおや聖苑機械設備保守点検業務委託
委託箇所	栃木県矢板市乙畑1806番地3 しおや聖苑

塩 谷 広 域 行 政 組 合

名 称	内 容	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	備 考
機械設備保守点検業務委託					
給水設備					
受水槽 (FRP製) タンク	目視点検、清掃 (消毒含む。) 年1回	1台			
加圧給水ポンプユニット	点検 (電圧、絶縁、振動、異音、試運転) 年1回	1組			
空調設備					
冷温水発生器	点検 ((バルブ整備 (デフラッサー・エレメント清掃)、試運転調整)、冷暖房切替) 年2回	1台			
冷却塔 (FRP製)	清掃 (6月)、水抜き (10月) 各年1回	1台			
冷温水ポンプ	点検 (電流、電圧、絶縁、振動、異音、試運転) 年2回	2台			
冷却水ポンプ	点検 (電流、電圧、絶縁、振動、異音、試運転) 年1回	2台			
エアハンドリングユニット	点検 (バルブ調整、グリッドアップ、試運転)、フィルター清掃 年2回	1台			
オイルタンク	漏洩検査 (消防法に基づく定期点検) 年1回	1台			
オイルセパスタック	点検 (目視、フロートスイッチ作動確認) 年1回	1台			
オイルギアポンプ	点検 (電流、電圧、絶縁、振動、異音、試運転) 年1回	2台			
密閉式膨張タンク	目視点検 年1回	1台			
OAガラリ	フィルター清掃 (2.6m*1.2m) 年1回	1式	-		

名 称	内 容	数 量	単価 (円)	金 額 (円)	備 考
エアコン室内機	点検(異音、試運転)、フィルター清掃 年2回	16台			
空調換気扇 (ロスタイ)	点検(異音、試運転)、フィルター清掃 年2回	9台			
排気ファン(作業室)	点検(振動、異音、ベルト調整、グリスアップ、試運転) 年1回	1台			
排気ファン(告別室)	点検(振動、異音、試運転) 年1回	2台			
給気ファン(収骨室)	点検(振動、異音、試運転) 年1回	2台			
給気ファン(作業室)	点検(振動、異音、ベルト調整、グリスアップ、試運転) 年1回	1台			
消耗品雑材費	グリス等	1式	-		
諸経費		1式	-		
小 計					
消費税	10%				
合 計					